

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	碾子沟数据中心基础设施维保服务（低压配电及机房环境）采购项目
项目金额	70 万
论证日期	2023年1月5日
专家人员 论证意见	碾子沟数据中心, 改建于2004年, 位于科技大厦四层. 随后分别于2009、2010、2012、2016年进行了相关资源及改扩建工作. 其中数据中心的供电系统、防雷接地系统均与科技大厦的配电室连接. 诚合物业一直作为科技大厦的管理单位, 相关电力维护操作均须经得诚合物业同意后才能进行. 因此相关操作具有特殊要求, 建议通过单一来源采购方式向新疆诚合物业服务股份有限公司进行采购.
论证人签字	刘伟之
单位	乌鲁木齐银行
职务/职称	互联网业务管理部
电话	13999992030

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	碾子沟数据中心基础设施维保服务（低压配电及机房环境）采购项目
项目金额	70 万
论证日期	2023年1月8日
专家人员 论证意见	供配电系统作为数据中心安全稳定运行最关键的环节,若发生电力故障,必须在最短时间内排除或手动切换至其他线路,诚合物业在碾子沟科技大厦实行7x24小时值守保障,且科技大厦配电室的倒闸操作只能由诚合物业进行考虑到对电力突发故障的及时性和特殊性要求,建议通过单一来源采购方式向新疆诚合物业服务有限公司进行采购。
论证人签字	王研1
单位	运营管理部
职务/职称	总经理助理
电话	18899166225

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	碾子沟数据中心基础设施维保服务（低压配电及机房环境）采购项目
项目金额	70 万
论证日期	2023年1月5日
专家人员 论证意见	碾子沟数据中心的供电线路引自科技大厦负一层配电室，从供电关系上碾子沟数据中心与科技大厦配电为上下游关系。诚合物业为配电室的管理单位，任何电力操作均可能对碾子沟数据中心的电力系统造成重大影响，科技大厦的电力操作只能由管理单位诚合物业进行，考虑到操作的特殊性，建议通过单一来源采购方式向新疆诚合物业服务有限公司进行采购。
论证人签字	宋健
单位	乌鲁木齐银行信息科技部
职务/职称	运营助理
电话	13999851491